

Прим.
№ 1

Область Закарпатська

Клас сховища —

Група ПРУ

№ 27792

На 408 чол.

Облікова картка
захисної споруди цивільного захисту
Сховище
(протирадіаційне укриття (ПРУ))
(непотрібне закреслити)

1. Місцезнаходження м. Хуст, Хустський район, вул. Волошина, 66
(місто, район, село, вулиця, № будинку)
2. Кому належить державна, державний вищий навчальний заклад
«Національний лісотехнічний університет України»
(форма власності, найменування підприємства (установи, організації) - балансоутримувача сховища (ПРУ)) оля
державних - найменування міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління
якого належить захисна споруда цивільного захисту)
3. Хто укривається населення, студенти та працівники
Закарпатського лісотехнічного фахового коледжу
(найменування організації, категорія населення)
4. Засоби зв'язку: телефони: міські № 098-021-01-59

Михайло ЛИПЧЕЙ
від «31» травня 2023р.

М. П. Підпис

Внутрішня АТС № —

Інші засоби зв'язку: факс, мобільний зв'язок

Наявність радіоточки міської лінії відсутня

Технічна характеристика

1. Конструкція, показник захисту (для сховищ - кгс/см², для ПРУ - Кз) – Кз = 100
2. Тип проєкту - підвальне приміщення
3. Місце розташування (вбудоване в будівлю (кількість поверхів), окремо розташоване, в ґрунних виробках тощо)
вбудоване в 3-х поверхову будівлю
4. Рік введення в експлуатацію – 1986
5. Місткість осіб – 408
6. Загальна площа (м²) – 245
7. Загальний об'єм (м³) – 693.7
8. Кількість входів – 1
- аварійних виходів – 1
9. Герметизація (марка або шифр дверей і ставень, герметичних клапанів, величина підпору) – відсутня
10. Система повітропостачання – природня
11. Система енергопостачання – наявна
12. Система водопостачання – наявна
13. Система опалення – наявна
14. Тип каналізації – наявна
15. Використання сховища (ПРУ) у мирний час – не використовується
16. Склад ланки обслуговування (осіб) – 4 осіб
17. Час приведення сховища (ПРУ) в готовність (годин) – 4 год.
18. Місця зберігання технічної документації та ключів – черговий
19. Оцінка стану сховища (ПРУ) – готова від звичайних засобів ураження

Додаток 2
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних споруд
цивільного захисту
(пункт 4)

ПАСПОРТ
ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
СХОВИЩЕ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) № 27792
(непотрібне закреслити)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Місцезнаходження: **м. Хуст, Хустський район, вул. Волошина, 66**
(місто, район, вулиця, № будинку)
2. Кому належить: **державна, державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України»**
(форма власності, найменування підприємства (установи, організації) - балансоутримувача сховища (протирадіаційного укриття), для державних - найменування міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить сховище (протирадіаційне укриття))
3. Найменування проєктної організації, якою затверджено проєкт:
Хустське бюро технічної інвентаризації
4. Найменування генпідрядної і субпідрядних організацій, які будували сховище (протирадіаційне укриття) –
5. Призначення сховища (протирадіаційного укриття) у мирний час:
не використовується
6. Організація, що експлуатує сховище (протирадіаційне укриття) у мирний час, з якого періоду
Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж
7. Дата прийняття в експлуатацію **1986**
(рік, місяць, число)
8. Час приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність **4 год.**

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
(СХОВИЩА, ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)

1. Місткість, осіб **408**
2. Загальна площа, кв. м **245**
3. Загальний об'єм, куб. м **693,7**
4. Розташування сховища (протирадіаційного укриття):
підвальне приміщення приміщення вбудоване у будівлю 3 поверхів
окремо розміщене –
у гірничих виробках –
5. Кількість входів **1**
6. Кількість аварійних виходів **1**
7. Кількість дверей і ставень (марка або шифр):
захисно-герметичних –
герметичних –
8. Клас сховища (група укриття) –

9. Технічна характеристика систем вентиляції

Таблиця

Вентиляційна система	Вентилятори			Фільтри і засоби регенерації		Герметичні клапани, кнт		Противибухові пристрої	
	тип	кількість	продуктивність	тип	кількість	тип	кількість	тип	кількість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРИРОДНЯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Насоси			Калорифери або повітроохолоджувачі			Холодильні машини		
тип	кількість	продуктивність	тип	кількість	продуктивність	тип	кількість	продуктивність
11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Наявність і перелік вимірювальних приладів – **наявне**

11. Ступінь герметичності (величина підпору повітря) – -

12. Система опалення **наявне**13. Система енергопостачання **наявне**14. Система водопостачання **наявне, централізоване водопостачання**

(вид водопроводу, свердловина, смість аварійних резервуарів)

15. Тип каналізації, кількість санітарно-технічних приладів **наявне, біотуалет – 2 шт.**16. Інструмент, інвентар і обладнання, які є у сховищі (протирадіаційному укритті) **наявний**17. Дата заповнення паспорта **31.05.2023**

Керівник організації, яка експлуатує захисну споруду

Директор

Михайло ЛИПЧЕЙ

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, печатка*)

Представник підрозділу з питань цивільного захисту, який утворено у складі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Головний спеціаліст відділу з питань діяльності правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Хустської міської ради

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, печатка*)

Ігор ПОП

* За наявності.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}

АКТ
оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту

сховища, протирадіаційного укриття №27792
(непотрібне закреслити) (обліковий номер)

28 08 2023 р.

місто Хуст
(назва населеного пункту)

1. Заступник міського голови Василь КАЛИН
2. Заступник начальника управління освіти, релігій та у справах національностей
Олександр ЛИПЧЕЙ
3. Начальник відділу містобудування та архітектури Василь ОРОС
4. Головний спеціаліст відділу з питань діяльності ПО, МР та НС виконавчого
комітету Хустської міської ради Ігор ПОП
5. Головний фахівець відділу цивільного захисту Хустського РУ ГУ ДСНС
України у Закарпатській області, майор служби цивільного захисту Іван САБОВ
6. Начальник Хустського районного управління ДПСС у Закарпатській області
Іван ПЕКАР
7. Старший ДОП Хустського РУП ГУНП майор поліції Іван ВОРОН
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності

Директора Закарпатського лісотехнічного фахового коледжу
Липчей Михайла Степановича
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди
цивільного (уповноваженої ним особи))*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 27792, розташованого за адресою: м. Хуст, вул. Волошина, 66, Хустський район, Закарпатська область.

державної, комунальної, приватної форми власності, державна
(непотрібне закреслити)

що належить: НЛТУ України

(найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, Державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди: Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж
(найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди: ПРУ, Кз = 100

(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 408 осіб, загальною площею 245 кв. м, ПРУ, вбудоване у підвальне приміщення трьох поверхової будівлі головного корпусу.

(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний технічний стан не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний стан задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чиста, суха, ґрунтовими водами не підтоплюється

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як:

не використовується

3. Стан входів і аварійних виходів: один вхід, один аварійний вихід

(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрязабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів—**

(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища —**

(товщина підсіпки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання —**

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв —**

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

- повітропроводи — **природня**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції **, червоного - системи регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), показчиків руху повітря)

- вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції —

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

- електроручні вентилятори —

(передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

- протипилові фільтри (ФЯР)** —

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

- фільтри-поглиначі (ФП)** —

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

- герметичні клапани (ГК)** —

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

- клапани надмірного тиску (КНТ)** —

(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

- прилад для виміру підпору повітря** —

(наявність, стан (працює / не працює))

Система регенерації повітря** —

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)** —

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)** —

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання - централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело)

- запірна арматура — **наявність, справність, легкість її відкриття та закриття**

(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття, нумерація засувки вентилювального засувка згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

- наявність показчиків руху води —

(є, немає)

- безнапірні та напірні баки для питної води — **передбачено, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води**

(передбачено / не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних показників, технологічних люків, повітряних кранів, кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

- останні лабораторні дослідження якості питної води у баках —

(дата, результати)

- водопровідні труби — **передбачено справність, без ознак корозії**

(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії, пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

- інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) — **баки для питної води**

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи — не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

- санвузли — **біотал 2шт.**

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

- труби каналізації —

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

- резервуари для збирання фекальних вод —

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено, опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

- насоси відкачування: —

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий), терміни останнього технічного обслуговування)

- запірна арматура —

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування)

- вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих захисних споруд) — **наявні виносні баки для нечистот.**

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення — передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

- запірна арматура — **наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, наявність показників руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

- трубопроводи — **наявність, справні, без ознак корозії**

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення наявність, укомплектованість та справність електрообладнання

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення — наявність гучномовця

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання — наявність

(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції —

(передбачено / не передбачено проектом)

- за зовнішніми ознаками — **не спостерігається просочування ґрунтових вод**

(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектною організацією про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

- автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації —

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

- укомплектованість пожежних кранів —
- труби систем пожежогасіння —
(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)
- укомплектованість первинними засобами пожежогасіння — **укомплектовано згідно з нормами**
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)
- наявність схеми евакуації — **розроблено**
(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

- температура, відносна вологість у приміщенні **+18 °C**
- забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан **термометр**
(термометра, гігрометра (психрометра), виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС ІІ, РАС ІІІ, інші - які саме)**; виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди: **100%**
(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

- паспорт захисної споруди - **є**
- опис обладнання та майна - **є**
- схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення - **є**
- журнал перевірки стану захисної споруди - **немає**
- план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації - **є**
- план приведення захисної споруди у готовність - **немає**
- вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання —
- правила користування вимірювальними приладами - **є**
- журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** —
- журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопполітових, приладів регенерації та підпору повітря** —
- формуляр фільтровентиляційних агрегатів** —
- порядок провітрювання захисної споруди —
- інструкція з протипожежної безпеки — **є**
- щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень —
- експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення: —
- вентиляції (повітропостачання) - **природня**
- каналізації -
- водопостачання - **є**
- електропостачання - **є**
- опалення (теплопостачання) — **є**
- схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів - **є**
- журнал перевірки стану готовності захисної споруди -
- інструкція з використання засобів індивідуального захисту - **є**
- порядок перевірки сховища на герметичність** —
- довідка про перевірку сховища на герметичність** —
- правила поведінки у захисній споруді —
- список особового складу формування з обслуговування споруди —
- функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди —
- порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням —

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди — **є**

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди — **акт від 31.05.2023р.**

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** —
(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**: **не передбачено проектом**

- приміщення ДЕС —

(чисте або захищене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

- захисні двері (ворота), ставні, механізми задрювання —

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

- оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС —

(цілі, справні, обслуговуються)

- стан роти вибухових пристроїв —

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший — який саме), кількість, пофарбовано, становлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

- протипиловий фільтр (ФЯР)** —

(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

- герметичні клапани (ГК) —

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

- клапани надмірного тиску (КНТ) —

(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

- наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній —

- наявність піддонів під витратними паливними баками —

- стан маслопроводів —

(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

- протипожежний стан приміщень ДЕС —

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

- наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС —

- наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для переносних ламп —

наявність документації ДЕС:

- формуляр ДЕС —

- схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС —

- інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС —

- інструкція з обслуговування ДЕС —

- журнал обліку роботи ДЕС —

- інструкція з протипожежної безпеки ДЕС —

- інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату —

- технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС —

- інформація щодо працездатності ДЕС: —

ДЕС розконсервовано — ДЕС законсервовано —

(дата)

(дата)

- перевірка працездатності ДЕС —

(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))

- справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям —

(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом): **можливо**

**ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ**

Станом на _____ сховище (протирадіаційне укриття) № 27792

(дата)

(непотрібне закреслити)

оцінюється як **готове**

(готове, обмежено готове, не готове)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***

(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації,

доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ***, розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

РЕКОМЕНДАЦІЇЩодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням забезпечити утримання захисної споруди у відповідності до Вимог щодо утримання та експлуатації захисної споруди цивільного захисту затвердженої наказом МВС України від 09.07.2018 року № 579

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

ПРОПОЗИЦІЇЩодо подальшого використання захисної споруди*** Проведення щорічного обстеження технічного стану захисної споруди

(визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності, обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції, реставрації захисної споруди, використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до _____ слід подати до*
(число, місяць, рік)

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,

органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з поданням

(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Василь КАЛИШИН

Олександр ЛИПЧЕЙ

Василь ОРОС

Ігор ПОП

Іван САБОВ

Іван ПЕКАР

Іван ВОРОШИ

З актом ознайомлений*

Керівник балансоутримувача
захисної споруди цивільного захисту
(уповноважена ним особа)**Директор**
(посада керівника)

28 08 2023 року

**Михайло ЛИПЧЕЙ**

(П.І.Б)